

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia : będzie wykonanie przeglądu eksploatacyjnego:3 sztuk sprężarek śrubowych L11-10 o nr fabrycznych: CD10001109003, CD10001047002, CD10001047001 oraz 2 sztuk osuszaczy adsorpcyjnych typ B-AA-15-XS o nr fabrycznych: 09DME111860 i 09DME111859, producent: CompAir.

1. Przegląd eksploatacyjny sprężarek śrubowych typ L11-10 będzie obejmował: wymianę podstawowych elementów oraz przegląd sprawności i poprawności ich działania, tj.: wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, separatora, kontrola połączeń olejowych, pneumatycznych, sprawdzenie połączeń elektrycznych, elektrozaworów oraz układu sterowania wraz z kontrolą poszczególnych elementów kompresora;
2. Przegląd eksploatacyjny 2 sztuk osuszaczy adsorpcyjnych typ B-AA-15-XS w zakresie: wymiana wkładów filtrów sieciowych, tłumików wyrzutu, kontrola zaworów dolotowych, zrzutowych, wyjściowych, kontrola sorbentu, pomiar punktu rosy, wymiana wkładu separatora wody i oleju.
3. Przy wykonywaniu przeglądu eksploatacyjnego wymagane jest stosowanie materiałów, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, wyroby dla których wydano oceny zgodności z Polską Normą lub z Aprobata Techniczną, jak też wyroby oznaczone znakiem CE (możliwe stosowanie materiałów eksploatacyjnych zamiennych równie dobrej jakości, jak oryginalne).
4. Przy kolejnym przeglądzie sprężarek zgodnie z protokołem zaleca się: L11-10 CD10001109003: wymianę węży olejowego pomiędzy agregatem a chłodnicą; L11-10 CD 10001047001: wymianę wkładów filtra sieciowego przy osuszaczu ziębniczym;
5. Odnośnie kolejnego przeglądu osuszaczy zgodnie z protokołem: brak uwag.
6. Ostatni przegląd sprężarek odbył się w grudniu 2016r., natomiast osuszaczy we wrześniu 2016r.
7. Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników części pod warunkiem, że będą w pełni kompatybilne z oryginalnymi i o parametrach nie gorszych od oryginalnych- zostanie to potwierdzone odpowiednimi dokumentami wraz z poświadczeniem, iż wszelkie urządzenia będą działały prawidłowo.
8. Gwarancja na wykonane usługi i materiały eksploatacyjne: min. 6 miesięcy;
9. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powiadamia Zamawiającego i uzgadnia terminy wykonania czynności serwisowych;
10. Zakres wykonanych czynności będzie potwierdzony protokołem z wykonanego przeglądu urządzeń podpisanym przez obie strony Umowy;



11. Wykonawca zapewni, iż wykonany w ramach Umowy zakres prac nie pogorszy parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń;
12. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od podpisania Umowy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do utylizacji odpadów powstałych w trakcie wykonywania czynności serwisowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa; Wykonawca musi mieć podpisaną umowę z firmą, która zajmuje się utylizacją odpadów;

Podpis i data Wykonawcy

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

inż. Michał Dołata

P.O. KIEROWNIKA

SEKCJI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEGO

Małgorzata Szkopek