



Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM
05-092 Łomianki ul. Marli Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Dziekanów Leśny dn. 22.07.2019 r.

DPZP / 26 / 19 / 2019 / MP, ISZ, BB.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na postępowanie - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. ” DZ/19/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.szpitaldziekanow.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Z informacji, którymi dysponujemy po wykonaniu przez nas wizji lokalnej, wynika, iż szpital nie dysponuje innym ujęciem, niż to które będzie modernizowane i nie ma dostępu do wyciągu miejskiego. Dlatego prosimy o jasne sprecyzowanie, czy Wykonawca ma wykonać Stację Tymczasową na czas remontu, czy też nie.

Odpowiedź Zamawiającego : Wykonawca ma wykonać i uruchomić Stację Tymczasową na czas remontu. Zgodnie z informacjami i wymogami zawartymi w Projekcie Budowlanym i Harmonogramie, w trakcie wykonywanych prac modernizacyjnych (przez cały okres ich wykonywania) wykonawca ma zapewnić stałe zaopatrzenie w wodę szpitala w ilości 11m³/h przy ciśnieniu 50 mH₂O o parametrach wody pitnej.

Pytanie nr 2

Prosimy o sprecyzowanie z jakich urządzeń ma się składać Stacja rezerwowa?

Odpowiedź Zamawiającego : Projektant w opracowaniu projektowym nie precyzuje z jakich elementów ma się składać Stacja Awaryjna (Projektant nie posługiwał się określeniem Stacja Rezerwowa tylko Stacja Awaryjna), jedynym parametrem jest konieczność stałego dostarczania uzdatnionej wody pitnej w ilości 3,0 m³/h przy ciśnieniu 50 mH₂O. (Projekt Wykonawczy – Instalacja technologiczna rys. nr 5).

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH I CONTROLLINGU
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym

mgr Anna Cieślak-Behnske

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-EXPLOATACYJNEGO

Dział Techniczno-Exploatacyjny
SPECJALISTA

inż. Barbara Bodał
Inspektor Nadzoru
konstrukcyjno-budowlanego
Nr ew. uprawnień ST-844/87