



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Dziekanów Leśny, dn. 23.04.2020 r.

DPZP/26/204/2020/SW.MP.AN.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Pawilonie XXA SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap I dokumentacja” dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - DZ/11/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców.

Pytanie 1

Piszę w sprawie wymagań jakie Państwo zamieścili tj.: co najmniej 2 usługi (zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto 00/100) każda, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych obejmujących remont lub przebudowę kotłowni w skład których, wchodziły prace w branżach ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Czy przy okazji zadania modernizacji kotłowni mogą być wykonywane inne czynności (łączna kwota całej usługi 25 000,00 zł)?

Pytanie 2

Jeśli mogą być wykonywane inne usługi na jednym zleceniu ale kwota powinna być wyższa- to jaka powinna być kwota aby uznali Państwo warunek za spełniony.

Odpowiedź na pyt. 1 i 2: Spełnienie przedmiotowych warunków może być wykazane poprzez przedstawienie zlecenia obejmującego również inne usługi pod warunkiem, że część zadania dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym całym zadaniu będzie oszacowana na wartość nie mniejszą niż 25 000,00 zł.

Pytanie 3



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Czy jako modernizację kotłowni można zaliczyć wymianę kotłowni na pompę ciepła?

Odpowiedź: Nie, doświadczenie ma dotyczyć kompleksowej modernizacji kotłowni olejowo-gazowej.

Pytanie 4

Jaka jest moc urządzeń (kotłów) obecnie eksploatowanych w kotłowni olejowo-gazowej?

Odpowiedź: Obecnie eksploatowane trzy kotły w kotłowni olejowo-gazowej łącznie mają moc 3,75 MW.

Pytanie 5

Jaka jest przewidywana szacunkowa moc docelowa kotłowni, która będzie obsługiwać Pawilon XXA?

Odpowiedź: Nie jesteśmy w stanie oszacować mocy docelowej. Niezbędne jest wykonanie bilansu zapotrzebowania na moc ciepłą dla budynków SZPZOZ (jest to zawarte w postępowaniu).

Pytanie 6

Czy przedmiotowa kotłownia znajduje się w pawilonie XXA?

Odpowiedź: Tak, przedmiotowa kotłownia znajduje się w Pawilonie XXA.

Pytanie 7

Jaka jest kubatura pawilonu XXA?

Odpowiedź: Powierzchnia zabudowy budynku:

- kotłowni ok. 135 m²

Kubatura ok. + 600,0 m³

Pytanie 8

Czy obecnie eksploatowana kotłownia znajduje się na poziomie min. parteru budynku czy w piwnicy?

Odpowiedź: Tak, obecna kotłownia znajduje się na poziomie parteru budynku.

Pytanie 9

Dla ilu budynków i o jakiej kubaturze należy wykonać bilans zapotrzebowania na moc ciepłą dla budynków SZPZOZ?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź: Bilans zapotrzebowania na moc cieplną należy wykonać dla wszystkich 7 budynków szpitala. Kubatura wynosi łącznie ok. 66 770,00 m³.

Pytanie 10

Czy uwzględnienie odcięcia i zabezpieczenia sieci od budynków zewnętrznych (osiedle) należy wykonać tylko na czas realizacji prac? Czy wiąże się to z zabezpieczeniem innego źródła ciepła dla budynków mieszkalnych na czas realizacji prac modernizacyjnych?

Odpowiedź: Budynki zewnętrzne (osiedle) są odłączane na stałe. Zabezpieczenie innego źródła ciepła dla budynków mieszkalnych na czas realizacji prac modernizacyjnych nie jest wymagane.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29.04.2020 r. do godz. 8.30. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków oraz składania wymaganych dokumentów.