



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Dziekanów Leśny, dnia 09.10.2025 r.

Wszyscy zainteresowani

dotyczy: zapytania ofertowego na , „Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz serwisu urządzeń klimatyzacyjnych, agregatu wody lodowej Lennox w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. ”– nr postępowania DZ/09/ZO/2025

Zamawiający informuje, iż wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego. Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1

„Zwracam się z pytaniem dotyczącym poniższych wymogów :

- sprawdzenie szczelności układu freonowego, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego,

wymiana materiałów eksploatacyjnych (paski klinowe, uszczelki, łożyska, żarówki, bezpieczniki, itp. – po stronie Wykonawcy

czy to zawiera się w kwocie umowy głównej ? czy będzie to rozliczane na podstawie dodatkowych zleceń ?

Nie ukrywam że są to dodatkowe koszty, które w obecnej sytuacji ciężko oszacować...”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wymienione czynności, w tym sprawdzenie szczelności układu freonowego, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych (takich jak paski klinowe, uszczelki, łożyska, żarówki, bezpieczniki itp.), zawierają się w kwocie umowy głównej.

Są to standardowe prace o charakterze eksploatacyjnym, które wykonawca realizuje w ramach bieżącej obsługi i utrzymania urządzeń – bez potrzeby odrębnego zlecenia.

Jednocześnie informuję, że dodatkowe zlecenia mogą być wystawiane w przypadku napraw, prac o charakterze nieeksploatacyjnym oraz awarii, wykraczających poza standardowy zakres obsługi serwisowej.