



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Dziekanów Leśny, dnia 29.12.2025 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania nr DZ/22/ZO/2025 na: „Zakup i dostawę zasilaczy awaryjnych UPS przeznaczonych do montażu w szafach rack 19” do Punktów Dystrybucyjnych i Serwerowni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki”

Zamawiający informuje, iż w ww. zapytaniu ofertowym wpłynęły zapytania do treści.
W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Czy dopuszczą Państwo zasilacz UPS wyposażony w jeden port USB zamiast dwóch, oczywiście na wyposażeniu zasilacza będzie karta komunikacyjna SNMP. Oferowany port USB posiada również funkcję HiD.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie które posiada 8 gniazd C13 oraz 1 gniazdo C19?

Uzasadnienie:

Gniazdo C19 jest to gniazdo o poborze prądowym 16A także nie jest możliwe użytkowanie dwóch gniazd jednocześnie przy pełnej mocy tego gniazda tj. 16A.

16A x 230V – 3 680 W

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

// podpis na oryginale//